

关于申请审批 龙江县鲁河乡鲁河村 300m³/日生活污水处理
项目环境影响评价文件的函
(报告表类建设项目)

龙江县生态环境局：

我单位拟建龙江县鲁河乡鲁河村 300m³/日生活污水处理项目，委托黑龙江环创天诚环保咨询有限公司编制《龙江县派斯菲科单采血浆有限公司单采血浆站项目环境影响报告表》。主要建设内容污水处理站：规划用地面积 596 m²，主要建设地下格栅提升泵站 1 座、综合污水处理站 1 座（内设污水处理工艺单元及相关设备），及绿化、道路及路面硬化、大门、围墙等厂区配套工程，建构物占地面积 254.15 m²，建筑面积 254.15 m²。设计服务年限为 10 年，即 2021 年-2031 年，无远期工程，设计污水处理站处理水量 Q=300m³/d，采用 A20+MBR 污水处理工艺，同时辅以格栅拦截、出水消毒等设施的联合处理技术。

管网工程：主要包括 DN300 管 800 米、DN500 管 750 米以及检查井 45 座。

现《龙江县鲁河乡鲁河村 300m³/日生活污水处理项目环境影响报告表》已完成编制，请予以审批。

我单位承诺：该项目无环境违法行为；我单位提供供审查的文件材料内容均真实有效。以上内容如有虚假，我单位承担相关责任。

附件：《龙江县鲁河乡鲁河村 300m³/日生活污水处理项目》

单位名称：齐齐哈尔市龙江生态环境局（公章）

2020年7月28日